

Številka povabila: 161/2022
Datum: 29.11.2022

POVPRAŠEVANJE

Spoštovani!

Vabimo vas k oddaji ponudbe za: Popravilo avtomatike na klimatski napravi.

Objekt: OP blok klinike za ORL, kirurgijo glave in vratu
Specifikacija zahtev naročnika:

1. Adapter AMx 335/435/438 – stari VRB/G, VF DN15-50, do 2009
2,00 KOS
2. AME 435 24V 7,5-15s/mm 20mm 400N
2,00 KOS
3. Demontaža obstoječih pogonov
4. Montaža novih pogonov in elektro priklop
5. Test delovanja
6. Kontrolni zapisnik

Kontaktna oseba:
Viko ROJ dipl. inž. Stroj.
Tel.: 02 321 23 87
E-pošta: viko.roj@ukc-mb.si

Rok za sprejem ponudb: **30.11.2022 do 10:00 ure.**

Merilo za izbor: **Najnižja končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV.**

Pri oblikovanju cene upoštevajte:

- Plačilo: 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa;
- popuste in rabate;
- davek na dodano vrednost (izkazati je potrebno stopnjo in znesek DDV);
- morebitne druge stroške (drobni in vezni material, prevozni stroški, dnevnice, ...).

Ponudbo pošljite na e-poštni naslov:
Blanka.rajner@ukc-mb.si

Pripravila:
Blanka RAJNER ekonom.teh.